

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 23/006/2021

Bauausschuss am 24.02.2021

Zu Punkt 10: Laufende und abgeschlossene Projekte - Sachstandsbericht

Herr Madeia lobt die ausführliche und übersichtliche Darstellung der Aufgaben und laufenden und abgeschlossenen Projekte. In diesem Zusammenhang erkundigt er sich nach dem Sachstand der Erneuerung / Sanierung der Blockheizkraftwerke.

Herr Haase erläutert den Hintergrund für die Erstellung dieser ausführlichen Übersichten. Sie sollen dem Ausschuss ermöglichen, eine Sicht auf den Umfang von Aufgaben zu bekommen. Bzgl. der Blockheizkraftwerke berichtet er, dass seitens der Verwaltung ein Fachplaner beauftragt wurde und derzeit die zur Umsetzung erforderlichen Ausführungsplanungen erstellt sowie die Ausschreibungen vorbereitet werden. Es ist beabsichtigt, dem Ausschuss im Rahmen der nächsten Sitzungen einen Zeitplan für die Umsetzung vorzustellen. In diesem Zusammenhang informiert er auch über die steuerrechtlichen Problematiken in Bezug auf den Betrieb der Blockheizkraftwerke.

Herr Ehlert zeigt auf, dass es durch den Corona bedingten Lockdown zu Problemen mit Legionellenbefall an den Schulen kommen kann.

Herr Kanschat erkundigt sich in diesem Zusammenhang, ob die Verwaltung in diesem Zusammenhang über den Einbau automatischer Wasserspüler nachgedacht habe.

Herr Haase berichtet, dass Legionellen grundsätzlich ein Problem darstellen und die Hausmeister an den kreiseigenen Objekten angehalten sind, regelmäßig die vorhandenen Wasserleitungen zu spülen. Wenn die Schulen und Kindergärten wieder in Betrieb genommen werden, wird zusätzlich eine Reinigung vorgenommen und durch das Gesundheitsamt eine Prüfung des Wassers durchgeführt. Beim Neubau von Gebäuden oder der Erneuerung von Anlagen erfolgt der Einsatz automatischer Wasserspüler dort, wo es erforderlich ist.

Der Bauausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen