

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 23/026/2021

Bauausschuss am 30.08.2021

Zu Punkt 8:	Sanierung BHKW-Anlagen - Sachstandsbericht Hier: Bearbeitungsstatus für BK Hilden, BK Velbert, BK Mettmann, FS an der Virneburg, FS am Thekbusch
--------------------	---

Herr Sülz merkt an, dass seinerzeit gesagt worden ist, dass die Technik nicht kompatibel mit den BHKWs ist. Weiter vermisst er eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zur der Maßnahme.

Frau Simon berichtet, dass ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erstellt wurde und dabei drei Varianten betrachtet wurden. Dabei stellte sich die dritte, nun zur Umsetzung vorgesehene Variante, Erneuerung der Bestandskesselanlage, als wirtschaftlichste heraus.

Herr Madeia merkt kritisch an, dass der Submissionstermin im April und die Vergabeerteilung erst drei Monate später erfolgte. Aus seiner Sicht sollte dies schneller möglich sein.

Der Bauausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.